EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Č. 198619912009-503

VYHLASOVATEĽ
(DOVOZCA / DISTRIBÚTOR)

SLOS
Profesionálne osvetlenie

CE EMC CE LVD

SLOS s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 24
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 36 644 749
IČDPH: SK202 211 1443
Registrácia: ORSR Banská Bystrica,
vložka číslo 11179/S

VÝROBOK

LED interiérové svietidlo

NÁZOV MODELU

ROMI 24-18-12W CCT+PC 8in1 24W/WW+CW 1950 lm

OPIS PRODUKTU

LED interiérové svietidlo s parametrami:

Napätie 230V, Frekvencia 50Hz, Trieda ochrany II, Krytie IP44/IP20, RA>80, PF>0,95, 1950lm, 81lm/W, 120°, SWITCH 3000-4000-6000K, prisadená/zapustená verzia, SWITCH 12-18-24W, vstupny púd 0,09A,

(detailnejší popis je v TEST REPORTE)

Vyhlasujeme, že horeuvedený výrobok bol posudzovaný podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a **JE V ZHODE:**

so smernicou 2014/30/EÚ (smernica o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu) (**smernica CE EMC**)	so smernicou 2014/35/EÚ (smernica o sprístupnení elektrického zariadenia na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu) (**smernica CE LVD**)
TEST REPORT (EMC): **BCTC-LH160910724E**	TEST REPORT (LVD): **BCTC-LH1609107255**

a uvedenými technickými požiadavkami nasledovných vládnych nariadení a zákonov:

EMC: EN 55015:2013+A1:2015, EN 6100-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 EN 61000-4-2:2009, EN 6100-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 EN 61000-4-4:2012, EN 6100-4-5:2014 EN 6100-4-6:2014, EN 6100-4-8:2010, EN 6100-4-11:2004	LVD: EN 60598-2:2: 2011, EN 60598-1: 2014

TEST REPORT (RoHS) BCTC-LH160910726R EN : IEC262321-1-2023

Nám. Ľ. Štúra 24, 974 05 Banská Bystrica SLOS s.r.o. IČO: 36644749 IČ DPH: SK2022111443

Banská Bystrica, 09. 08.2021
Miesto a dátum vystavenia

Ing. Jozef Švantner – konateľ
Podpis, funkcia oprávnenej osoby